



EMITENT

Administrația Bazinală de Apă Mureș

str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Târgu Mureș, jud. Mureș

Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200

Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

TITULAR AUTORIZATIE

Denumire titular: ZEIC AUGUSTIN

Adresa: Cluj-Napoca, str. Ale.Scărișoara nr.10, ap.31,
jud. Cluj

Telefon / Fax: 0757072889

Cod fiscal: CNP1560426120776

Nr. Reg. Com.:

Punct de lucru: Muntele Băișorii, județ Cluj

F-AA-14

AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR

nr.378 din 29.09.2025

valabilitate până la data: 29.09.2030

privind obiectivul: "Înființare captare, aducțiune alimentare cu apă potabilă, U.A.T. Băișoara,
județul Cluj"

Spre știință: S.G.A. Alba

Indicatori cadastrali de identificare a folosinței:

Indicatori cadastrali de identificare	cod obiect cadastral	jud	nr.de ord. captare/evacuare
- alimentare cu apă din sursă subterană-izvor	FA	CJ	1

pr. Valea Ierții, cod cadastral : IV-1.081.28.07.00.00;

Corp de apă de suprafață: lara, conf. Sălașelor-conf. Arieș, RORW1.1.81.28_B2,

Corp de apă subterană freatic: neidentificat

Corp de apă subterană de adâncime: neidentificat



Amplasament: intravilanul localității Muntele Băișorii, județ Cluj

Program de funcționare: 365 zile/an; 24 ore/zi;

Sistemul de alimentare cu apă deservește un nr. de 90 cabane, pentru un nr. estimat de 180 utilizatori.

Acte de reglementare emise anterior:

- Notificarea pentru începerea execuției nr.214 din 09.09.2009 pentru investiția: "Înființare captare, aducțiune, alimentare cu apă și racorduri de canalizare pentru cabana Zimbrul", în stațiunea Muntele Băișorii, comuna Băișoara, nr.20A, județul Cluj

- Expertiză tehnică de gospodărire a apelor efectuată de expert tehnic autorizat dr. ing. Gheorghe Pisculidis - anexată documentației tehnice prezentată

Ca urmare a:

- solicitării ZEIC AUGUSTIN fără nr. din 11.08.2025, înregistrată la Administrația Bazinală de Apă Mureș - Tg. Mureș sub nr. 16597/36747/12.08.2025;

- completărilor S.C. 4C Project Consulting S.R.L. înregistrate la Administrația Bazinală de Apă Mureș cu nr. 20327/25.09.2025

Adresă de corespondență

str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Târgu Mureș, jud. Mureș

Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200

Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059

Email: registratura@dam.rowater.ro | dispecer@dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș

în temeiul:

- Legii Apelor 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale "Apele Române" aprobată prin Legea 404/2003, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului M.M.A.P. nr. 3147/2023 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor,

Se atribuie titularului de autorizație dreptul să folosească surse pentru alimentarea cu apă după cum urmează:

1. ALIMENTAREA CU APĂ:

1.1. Sursa: subterană-izvor de coastă situat în zona localității Muntele Băișorii

Amplasamentul sursei în coordonate STEREO70:

X: 560428,282; Y: 370391,54

1.2. Volume de apă autorizate:

Sursa	Consum/cerința de apă		
	Q _{zi} max	Q _{zi} mediu	Q _{zi} minim
izvor	23,4 mc/zi	18,0 mc/zi	15,3 mc/zi
Volum total mii mc/an	8,54 ÷ 5,58 mii mc/an		

365 zile/an;

1.3. Instalații de captare, aducțiune, distribuție și înmagazinare:

Captarea apei izvorului se realizează prin intermediul drenurilor de captare și conductelor de aducțiune PEID ce conduc apa gravitațional către camera de captare de capacitate V= cca. 23 mc. Sursa de apă este NU este contorizată.

Din camera de captare, apa este trimisă într-un bazin (6,0x3,5 m) echipat cu:

- 2 pompe submersibile dimensionate pentru asigurarea funcționării optime a sistemului de alimentare cu apă (amplasate în compartimentul de exploatare)
- conductă de preaplin

Conducta de aducțiune apă între camera de captare și bazin este din PEID, Dn 75 mm, de lungime L= 13,5 m.

Apa este pompată într-un rezervor de înmagazinare de capacitate V= 58 mc.

Amplasamentul rezervorului în coordonate STEREO70:

X: 560419,122

Y: 370803,681

Conducta de aducțiune apă între bazin (compartimentul de exploatare) și camera de captare este din PEID, Dn 32 mm, de lungime L= 455,5 m.

Apa prelevată este utilizată în scop igienico-sanitar.

Distribuția apei se face prin intermediul unei rețele de distribuție din conducte PEID, cu diametre cuprinse între Dn 32-75 mm, de lungime totală L= 4244,5 m.

2. MODUL DE FOLOSIRE:


2.1. Necesarul de apă:

- zilnic maxim: 23,4 mc/zi
- zilnic mediu: 18,0 mc/zi
- zilnic minim: 15,3 mc/zi

2.2. Cerința de apă:

- zilnic maxim: 23,4 mc/zi
- zilnic mediu: 18,0 mc/zi
- zilnic minim: 15,3 mc/zi

2.3. Gradul de recirculare internă a apei: -



3. INSTALAȚII DE MĂSURARE A DEBITELOR:

Apa prelevată din sursa subterană NU este contorizată.

Adresă de corespondență

str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Târgu Mureș, jud. Mureș

Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200

Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059

Email: registratura@dam.rowater.ro | dispecer@dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936

Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909

Trezoreria Târgu Mureș

4. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

4.1. În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, art. 59, titularul are obligația montării și asigurării funcționării mijloacelor de măsurare a debitelor de apă prelevate/evacuate. **TERMEN: 31.12.2025**

4.2. Să încheie cu A.B.A. Mureș abonamentul pentru utilizarea / exploatarea resurselor de apă, să plătească tariful pentru aceste servicii de utilizare / exploatare a resurselor de apă, precum și pentru utilizarea domeniului public și orice alte obligații conform legislației specifice din domeniul gospodăririi apelor, după caz.

4.3. Să exploateze construcțiile și instalațiile de captare, distribuție, a apei precum și dispozitivele de măsurare a debitelor și volumelor de apă, în conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare.

4.4. Să întrețină construcțiile și instalațiile de captare, distribuție, folosire, a apei în condiții tehnice corespunzătoare, în scopul minimizării pierderilor de apă.

4.5. Să determine prin măsurători datele tehnice privind serviciile de gospodărire a apelor efectuate, să organizeze și să întrețină evidența acestora și să transmită datele respective autorităților de gospodărire a apelor, conform prevederilor legale.

4.6. În caz de modificare a sistemului de alimentare cu apă, de restrângere sau de încetare provizorie sau definitivă a utilizării sursei de apă, să anunțe organul emitent al autorizației.

4.7. În cazul în care vor apărea modificări semnificative în sistemul hidroedilitar autorizat prin prezenta, solicitarea de reînnoire a autorizației de gospodărire a apelor va fi însoțită în mod obligatoriu de o documentație tehnică de fundamentare al cărei conținut să respecte prevederile Ordinului MMAP 3147/2023 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de gospodărire a apelor, elaborată de instituții publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul gospodăririi apelor pentru acest tip de lucrări.

4.8. În conformitate cu HG nr.930/11.08.2005, art. 12, alin.2, aveți obligația efectuării unui studiu hidrogeologic cu stabilirea zonelor de protecție și a perimetrului de protecție hidrogeologică. Studiul va fi efectuat sau expertizat de INHGA. Delimitarea zonelor de protecție se vor transmite emitentului prezentei autorizații, **TERMEN: 30.09.2026**

Solicitarea de reînnoire a autorizației de gospodărire a apelor se face cu cel puțin 60 zile lucrătoare înainte de expirarea acesteia.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații atrage pierderea valabilității acesteia precum și răspunderea administrativă, după caz, precum și răspunderea civilă sau penală, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

DIRECTOR
Ing. Sorin VLAD



Șef Serviciu Avize și Autorizații de Gospodărire a Apelor,
ing. Lucia Adela BRUSTUR

Întocmit

ing. Simona Corina ȚANDEA

Adresă de corespondență

str. Koteles Samuel, nr. 33, C.P. 540057, Târgu Mureș, jud. Mureș
Tel: +4 0265 260 289 | +4 0265 205 200
Fax: +4 0265 264 290 | +4 0265 265 059
Email: registratura@dam.rowater.ro | dispecer@dam.rowater.ro

Cod Fiscal: RO 23719936
Cod IBAN: RO32 TREZ 4765 0220 1X01 4909
Trezoreria Târgu Mureș